



ANEXO I – MIGRAÇÃO AO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE – ACL

INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA ENVIO A DISTRIBUIDORA

1. Diagrama unifilar do projeto da subestação da unidade consumidora nos formatos de arquivo DWG e PDF. O diagrama deverá conter a razão social, CNPJ e conta contrato da unidade consumidora, a relação e quantidade dos TPs e TCs de medição e o encaminhamento até a Rede Básica;
2. Distâncias de cabos entre os TI's e o painel de medição;
3. Descrição técnica do esquema de comutação da alimentação auxiliar, quando existir;
4. Informação da sigla/CNPJ de adesão na CCEE do agente proprietário, bem como, informar se unidade será modelada abaixo de um CNPJ matriz ou se será vinculado a um determinado agente;
5. Planta baixa (incluir canaletas, eletrodutos e local da casa de comando onde serão instalados os painéis);
6. Fotos da subestação e ativos de medição (Subestação interna e externa, cubículo de medição, TC, TP, painel frontal e lateral, tubulação, malha de terra);
7. Arquitetura de nomeação do arquivo será: UC_NOME_PROJETO_SMF.

OBSERVAÇÃO:

Para que o seu processo de migração ocorra no prazo programado, orientamos que as documentações informadas acima sejam enviadas a Celpe em até 60 dias após a formalização da carta denúncia.